

Postmottak SVK

Deres ref.
23/2979

Vår ref.
26/435 - 2

Dato
03.08.2026

**Til høring - mindre endring av reguleringsplan mellom Hesseng
flerbrukssenter og Vigørveien - gbn 25/2 - Sør-Varanger kommune**

Barentsnett har høyspentkabel liggende i tiltaksområde. Slik illustrasjonen viser så vil denne kabelen berøre en av tomtene. Flytting av kabel vil kunne få en kostnadmessig konsekvens for prosjektet.

Det er ikke beskrevet noe om samlet ønsket effektuttak. Et slikt tiltak må forelegges Barentsnett via elbits.no. Dette er en portal gjeldende tilknytning over 100 kW.

Med hilsen

Pål Waatsveen
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Mihkkal-Áigin Trosten